




किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन
नबीउल्लाह रोड, लखनऊ-226018, उत्तर प्रदेश

पत्र सं० 29B / 16

दिनांक 03/05/2016

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।




आदरणीय महोदय,

आपके कार्यालय आदेश सं० #VC/KGMU/2016/22/April, 25.2016 के अनुपालन में गठित कमेटी की एक बैठक अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 26.04.2016 को सम्पन्न हुयी। जिसमें कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त डा० अभिषेक अग्रवाल, सहायक अधीक्षक, आर०ए०एल०सी० श्री उमेश यादव, एवं श्री बब्लू सिंह, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), ने भी बैठक में भाग लिया एवं श्रीमती दीप्ति शंखवार, पी०आर०ए०, अधीक्षक, आर०ए०एल०सी० परिसर भी उपस्थित रहीं। बैठक में दिनांक 23 अप्रैल 2016 को दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में छपी खबर "लिम्ब सेन्टर की लिफ्ट में सुरक्षा के नाम पर हो रहा खिलवाड़" की समीक्षा की गयी जो कि निम्नवत हैं:-

1. डी०पी०एम०आर० परिसर में पांच लिफ्टें स्थापित हैं जो कि सभी क्रिया शील हैं किन्तु पेट्रोल पम्प साइड में स्थापित लिफ्ट का संचालन वर्तमान समय में कर्मचारियों की कमी के कारण ठप है। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि डी०पी०एम०आर० विभाग में शासन द्वारा तीन लिफ्ट आपरेटरों के पद सृजित है। जिसमें से दो पद वर्तमान समय में इस कारण से रिक्त हो गये हैं कि कुछ माह पूर्व दो लिफ्ट आपरेटर सेवानिवृत्त हो गये हैं।
2. महोदय इस विभाग के परिसर में स्थापित समस्त लिफ्टों का संचालन कार्य अधीक्षक के आदेश सं० 288 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार श्री उमेश यादव एवं श्री बब्लू सिंह, अवर अभियन्ता के नियंत्रण में जिनको समय-समय पर लिफ्टों के सुचारु रूप से संचालन हेतु अवगत कराया जाता है। बैठक में श्री उमेश यादव, अवर अभियन्ता के द्वारा समस्त लिफ्टों का सुचारु रूप से संचालन करने हेतु कर्मचारियों की कमी बताई गयी। बैठक में श्री उमेश यादव एवं श्री बब्लू सिंह, अवर अभियन्ता यांत्रिक के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आर०ए०एल०सी० परिसर में स्थापित लिफ्टों का चार्ज जो कि पूर्व में श्री एस०पी० सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत के पास है, अभी तक हस्तगत नहीं किया गया है जिसके कारण इस परिसर में स्थापित लिफ्टों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती रहती है।
3. लिफ्टों के सुचारु संचालन हेतु कर्मियों की कमी पर संबंधित अभियन्ता को अवगत कराया गया कि एक लिफ्ट आपरेटर डी०पी०एम०आर० में तथा 03 वाह्य सेवा प्रदाता के लिफ्ट आपरेटर अस्थिशाल्य विभाग में हैं इसके अतिरिक्त वह इस विभाग के दो रिक्त पदों पर कर्मचारियों की मांग कर सकते हैं इस सम्बन्ध में पद सृजन का शासनादेश उनको उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके बाद भी यदि और भी कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वह अपनी मांग कर सकते हैं।

Petrol
Pump
Side

OPD, ORTHO
Side





किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन
नबीउल्लाह रोड, लखनऊ-226018, उत्तर प्रदेश

पत्र सं०

/ 16

दिनांक

....2...


- लिफ्ट नं०-1 24 घण्टे
लिफ्ट नं०-2 प्रातः 8 से 4:00 सांय तक
लिफ्ट नं०-3 प्रातः 8 से 4:00 सांय तक
लिफ्ट नं०-4 24 घण्टे
लिफ्ट नं०-5 गठियारोग विभाग 24 घण्टे


4. समाचार पत्र में छपी खबर की अस्थि शल्य विभाग की तरफ रस्सी बंधी रहती है जिसके कारण मरीजों को परेशानी होती है महोदय उक्त रस्सी से मरीजों को कोई बाधा नहीं आती है बल्कि उक्त रस्सी इस कारण से बंधी रहती है कि आवांछनीय वाहन उस स्थान पर न खड़े होने पाये तथा आवश्यकता पड़ने पर रस्सी हटा ली जाती है।


4. ट्रैफिक कोन हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया जा रहा है।


5. अस्थि शल्य विभाग की ओपीडी में पंखे क्रियाशील है मात्र एक पंखा खराब है इसके अतिरिक्त मरीज हित में एक एयर कूलर भी क्रियाशील है।
6. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रीमती दीप्ति शंखवार, पीआरए, अधीक्षक आरएएलसी परिसर क्रमवार इस परिसर में स्थापित समस्त विभागों की विभिन्न यूनितों, वार्डों तथा ओपीडी का क्रमवार निरीक्षण करेंगी तथा विद्युत, इत्यादि की संबंधित विभाग को आन लाइन कम्प्लेन करेंगी समयान्तगत कार्यवाही न होने पर पुनः संबंधित को रिमाइन्डर प्रस्तुत करेंगी जिस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की।
7. महोदय, बैठक में यह भी संज्ञान में लाया गया कि जो पंखे खराब हो जाते हैं विभाग का इलेक्ट्रिशियन उनको ठीक करवाने के नाम पर विद्युत विभाग के जीएमयू को भेजता है जिसकी रिसेविंग भी उसके पास रहती है किन्तु उसके द्वारा बार-बार यह अवगत कराया जाता है कि पंखे अभी तक वापस नहीं मिल पायें हैं इस व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये संबंधित इलेक्ट्रिशियन को यथा आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।
8. वाटर कूलर के पास निरन्तर साफ सफाई हेतु संबंधित को यथा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।


इस प्रकार समाचार पत्र में छपी खबर सत्यता से परे एवं भ्रामक प्रतीत होती है।



(उमेश यादव)
अवर अभियन्ता



(बब्लू सिंह)
अवर अभियन्ता


(दीप्ति शंखवार)
पीआरए


(डा० अभिषेक अग्रवाल)
स०आ०आर०ए०एल०सी०परिसर


(डा० नितिन दत्त भारद्वाज)
मेम्बर सेक्रेटरी


(डा० मो० कमर आजम)
मेम्बर


(डा० अनिल कुमार गुप्ता)
चेयरमैन